



ГУП «ЛПЗ»
109428 г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А, стр. 45
Тел/факс: (495) 730-46-96
Производственный комплекс:
215805 Смоленская обл., г. Ярцево
1-ая Литейная ул., стр. 3.
Тел/факс: (48143) 5-39-17



Грузополучатель, адрес: ООО "РОБМЕТАЛЛСТАЛЬ",
142712, Московская обл., Ленинский р-он, пос. Горки
Ленинские, ул. Административная, д.1

Сертификат качества № 805/19

8 февраля 2019 г.

Лист 1

Листов 1

Договор (контракт): № 4612/я от 01.02.2018
Заказ: №б/н Приказ: № 870
Транспортное средство: Автомобиль Вольво № С 221 ЕУ 777 Прицеп № ЕК 7470 77
Количество мест: 6
Вид грузовых мест: прокат

Наименование товара				Метод производства		Нормативный документ	
Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для армирования железобетонных конструкций				Выплавка в электросталеплавильной печи, разливка на МНЛЗ, прокатка на мелкосортном стане		ГОСТ Р 52544 2006 Профиль ГОСТ 10884-94	
№ п/п	Номер партии	Номинальный диаметр, мм	Класс арматуры	Длина, мм	Количество пакетов, шт	Масса, кг нетто	Дополнительные требования
1	1901325	25	A500C	11700	6	25280	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

1. Показатели качества товара

Химический состав, %												
Номер партии	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	N	СЭКВ
1901325	0,20	0,73	0,15	0,014	0,022	0,06	0,10	0,13	0,012	0,004	0,012	0,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Результаты механических испытаний проката

Статистические показатели арматурного проката				Номер партии	Предел текучести σ_t ($\sigma_{0,2}$), Н/мм ²	Временное сопротивление разрыву σ_B , Н/мм ²	Относительное удлинение δ_5 , %	Масса 1 п/м, кг	Отношение $\sigma_B / \sigma_{0,2}$	Изгиб в холодном состоянии
номинальный диаметр, мм	\bar{X} , Н/мм ²	S_o , Н/мм ²	-							
Ø25	636	9	-	1901325	583	683	15,5	3,844	1,17	уд
	-	-	-		600	692	14,5	3,887	1,15	уд
σ_t ($\sigma_{0,2}$)	\bar{X} , Н/мм ²	531	-	-	-	-	-	-	-	-
	S_o , Н/мм ²	12	-		-	-	-	-	-	-

3. Металл не радиоактивен, ограниченный в использовании не имеет.



Прокатная маркировка №33 по ГОСТ Р52544 п.8.2.2



М.П.

Подпись: УТК

(Handwritten signature)

Ф.И.О. Крылова Н. Н.

Указанный в настоящем сертификате товар соответствует по качеству действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата