

ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 141066, Московская область, г.Королев, мкр Текстильщик, ул.Калининградская, д.28А,
 тел/факс(495) 739-94-74, E-mail: tz@ktzholding.ru

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2109/16-ц

Наименование заказчика

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

06.03.2024г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные
 ГОСТ 3262-75 оцинкованные



№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
						штуки	метры	
1		Ст2пс-5	3232000225	2403447	32x3,2-6000	182	1092	3,18

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C%	SI%	Mn%	S%	P%	Cr%	Ni%	Cu%	N2%	Al%	As%
1	11	0,8	27	13	6	3	2	3	4	3,9	

Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Технологические испытания			Гидроиспытания ГОСТ 3945-2017	Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюснение ГОСТ 8695-2022	Раздача ГОСТ 8694-2022	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	450	34	265	-	-	УА	УА	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации.
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Горячее цинкование (толщина цинкового покрытия Ц- 80 мкм) производилось фирмой ООО "Агрисовгаз" сертификат качества № 589 от 29.03.2024г. в соответствии с ГОСТ 9.307-2021

Дата выписки сертификата

01.04.2024 г.

Ответственный

исполнитель

/Ширкова С.А./

